

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363»

Москва, Рязанский проспект, дом 82, корпус 4

СОГЛАСОВАНО

Председатель
профсоюзного комитета

Н.Б. Агузарова

Протокол № 5 от
« 14 » 10 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (Директор)
ГБОУ Школа № 1363

Е.В. Лавриненко

Приказ № _____ от
« _____ » _____ 20__ г.

Инструкция

О порядке действий дежурного обслуживающего персонала при
поступлении сигнала о пожаре - 01

ИПБ – 07– 2015.

Город Москва

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре - 01

При поступлении сигнала «Пожар» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от станции, обязан:

- 1.1.** Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.
- 1.2.** Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.
- 1.3.** Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар), ложное срабатывание, отключение электроэнергии т. п.)

При пожаре:

- 2.1.** Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации объекта.
- 2.2.** Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.
- 2.3.** Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма
- 2.4.** Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.
- 2.5.** Сообщить инженерным службам объекта о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.
- 2.6.** Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, системы противодымной защиты т. п.).
- 3.** В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении луча отключить данный луч соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещений и сообщить в

организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.