

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ**

г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 12, стр. 2,
тел.: 8 (495) 633-46-49, E-mail: direkcija@edu.mos.ru

**Управление комплексного мониторинга
отдел мониторинга безопасных условий обучения**

**АКТ
мониторинга технического обслуживания
систем автоматической противопожарной системы
0902/1363/БУО-АППЗ**

г. Москва

«09» февраля 2018 г.

ГБОУ Школа № 1363

Юридический адрес: ЮВАО, Рязанский проспект, д. 82, корп. 4

Фактический адрес: Рязанский проспект, д. 82, корп. 4

Представитель Дирекции: *главный специалист Брагина Надежда Петровна, тел. 8-916-275-61-65*

Представитель Дирекции: *главный специалист Кожухов Георгий Александрович, тел. 8-985-118-05-28*

Представитель Школы: заместитель директора по УР Позднякова Светлана Викторовна, тел. 8-910-400-32-76

Основание:

1. Приказ ДОГМ от 27.07.2017 № 568 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента образования города Москвы».

2. Приказ ГКУ Дирекции ДОГМ от 30.01.2018 № ПР-5/8 О внесении изменений в приказ от 23.08.2017 № ПР-01-61/7 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях и государственных казенных учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы».

№ п/п	Проверяемые вопросы	Показатели
1	Общие вопросы	
1.1	Наличие приказа о назначении ответственных за пожарную безопасность, п.4 ППР	<i>есть</i>
1.2	Наличие приказа об организации противопожарного режима, п.1 ППР	<i>есть</i>
1.3	Наличие на объекте Инструкции о мерах пожарной безопасности, п.2, п.460-462 ППР	<i>есть</i>
1.4	Проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре не реже 1 раза в полугодие, п.12 ППР	<i>есть</i>
1.5	Обучение работников организации мерам пожарной безопасности, приказ МЧС № 645-2007	<i>есть</i>
1.6	Наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты п.64 ППР	<i>есть</i>
2	Состояние систем АППЗ	
2.1	Наличие исполнительной документации	<i>есть</i>
2.2	АПС « Рубеж-20А адресно в исправном состоянии	<i>да</i>
2.3	СОУЭ « Тромбон » (речевое) в (исправном) состоянии	<i>Да</i>
2.4	Год установки АПС и СОУЭ	<i>2017</i>
2.5	РСПИ в исправном состоянии, акт подключения оборудования к ЦУКС <i>есть</i>	<i>есть/да</i>
2.6	Номер ключа ПАК «Стрелец-мониторинг»	<i>1964</i>
2.7	Отсутствуют нарушения, способствующие ложным срабатываниям АПС:	
	- исправность датчиков, шлейфов, приемно-контрольных пожарных приборов, ББП	<i>Да</i>
	- износ датчиков, кабельной сети. приемно-контрольных пожарных приборов, ББП	<i>нет</i>
	- нарушение правил монтажа пожарных извещателей и оповещателей	<i>нет</i>
3	Договоры на техническое обслуживание систем АППЗ	
3.1	№. 1363/2018-2019-ТОАПС от 02.02.2018г. Срок действия с 01.02.2018г. по 31.08.2019г.	<i>есть</i>
3.2	Исполнитель «ООО «ПРОФСТРОЙ» 7724926832	
3.3	Наличие у Исполнителя действующей лицензии в области обеспечения пожарной безопасности на данные виды деятельности (п.2.27 Технического задания)	<i>есть</i>
4	Организация технического обслуживания систем АППЗ	
4.1	Предоставление уникального электронного рабочего кабинета: - получение и обмен информацией о противопожарном состоянии объекта в реальном времени с фиксированием даты, времени и архивированием данных; - получение данных о количестве ложных срабатываний систем противопожарных защиты; - проведение статистической и аналитической работы различного уровня на основании архивных данных; - создание электронного журнала контроля выполнения работ по техническому обслуживанию; - согласование плана выхода подрядных организаций на объекты для регламентного обслуживания установок пожарной автоматики с автоматическим уведомлением дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны и единого центра технического мониторинга о проведении регламентных работ; - осуществление вызова на аварийные работы с фиксированием даты, времени вызова, времени; - проведение объективного контроля по техническому состоянию установок пожарной автоматики объекта и качеством предоставляемых услуг подрядными организациями. (п.2.25.2 Технического задания)	<i>нет</i>

4.2	Использование Заказчиком типового технического задания к договору на ТО (п.15 ППРФ № 606 от 02.07.2014 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»)	да
4.3	Выполнение администрацией Школы поручения ДОГМ (от 04.12.2017 № 01-50/02-2753/17) О необходимости получения информации от Ассоциации «МЦПБ» о наличии договора у подрядной организации на технический мониторинг с официальным центром по г. Москве РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	есть
4.4	Наличие составленного перед началом работ по договору акта о техническом состоянии противопожарных систем объекта, с указанием количества и работоспособности установленного оборудования (п.3.1 Технического задания)	нет
4.5	Наличие и соблюдение согласованного и утвержденного годового план-графика технического обслуживания систем АППЗ (п.2.24 Технического задания)	есть
4.6	Наличие и ведение журналов учета проведения ТО на каждую систему АППЗ на каждом объекте, с внесенными сведениями об обслуживаемом оборудовании и представителях Исполнителя с отметками Исполнителя о всех проведенных работах и Заказчика, подтверждающих их выполнение (п.2.24 и п.2.31 Технического задания)	нет
4.7	Наличие писем образовательной организации в ЦУКС о проведении ТО АППЗ (п.3.4.2 Приложение к Приказу ГУ МЧС по г. Москве от 21.08.2014 № 632)	есть
4.8	Наличие отметок о проведении ежеквартального инструктажа сотрудников охраны (п.5 Единые требования)	нет
4.9	Ведение в журнале учета посетителей записей о времени прибытия и убытия работников организации, обслуживающей системы АППЗ	Нет работников по ТО
4.10	Наличие актов комплексной проверки работоспособности АППЗ (ежемесячно) организованной Заказчиком совместно с представителями Исполнителя п.61 ППР	нет
4.11	Наличие ежемесячных записей в техническом журнале о проверке работоспособности системы «Стрелец-Мониторинг» с проверкой прохождения сигнала до ЦУКС города Москвы (п.3.19.1 Технического задания)	нет
4.12	Наличие ежемесячных отчетов о всех поступивших сигналах технического характера, а также анализ по всем случаям ложного срабатывания, выявленным причинам и принятым мерам, по каждому случаю срабатывания, в течение отчетного периода (п.2.25.4 и п. 3.19.3 Технического задания)	нет
4.13	Наличие материалов о проведении служебных проверок по всем случаям ложных срабатываний АПС (Письмо от 22.07.2016 № 01-50/02-2157/16 ДОГМ руководителям ОО)	нет
4.14	Наличие письма от исполнителя с указанием номера телефона круглосуточной диспетчерской службы для приемки заявок, проведения консультаций по вопросам функционирования обслуживаемых установок пожарной автоматики, для вызова дежурной смены специалистов для осуществления срочных мероприятий по устранению неисправностей (п. 3.16 Технического задания)	есть
Претензионная работа		
	Претензионная работа (ведется/не ведется/не требуется)	ведется
	Оплата (проводится в полном объеме/ проводится частично/не проводится)	Не проводится

Выводы:

1. При проверке системы АПС и СОУЭ на прохождение сигнала в ЦУКС, сигнал «Пожар» прошел. Оператор № 309, 308.
2. Ручной извещатель на 1-ом этаже в неисправном состоянии (срабатывает при постоянном нажатии).

3. Речевое оповещение в левом крыле на 3-ем этаже не слышно. Неисправные громкоговорители.

4. В книгохранилище, кладовых завхоза (кабинеты № 131,132), серверной, костюмерной не установлены противопожарные двери. Люки на кровлю установлены не противопожарные. (Заказаны, контракт №1363/2018-ППД от 08.02.2018г.).

Договор с ЦУКС через фирму ООО «Сигналтранс». Есть ответ от Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности».

На момент проверки еще представлены журнал на техническое обслуживание, акт первичного обслуживания. Планируют прибыть 09.02.2018г.

Претензионная работа – ведется.

Предписание ГУ МЧС ЮВАО не выдавалось.

Представитель Дирекции _____



Брагина Н.П.

Представитель Дирекции _____

Кожухов Г.А.

Представитель ОО _____



Позднякова С.В.